

Základní informace o přístupnosti Pavilon 14

Psychiatrická nemocnice v Opavě

areál Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

553 695 111

pnopava@pnopava.cz

www.pnopava.cz

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: **NE**

Veřejná doprava:

V blízkosti areálu se nachází zastávka veřejné dopravy: **ANO** – *autobusová zastávka s názvem Psychiatrická léčebna*

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): **NE**

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: **NE**

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: **ANO** – 8 schodů, 150 x 300 mm
- rampa: **ANO** – 4 ramena, sklon 1:8,7
- zvedací plošina: **NE**

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: **NE**
- zvonek k přivolání obsluhy: **NE**
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: **NE**
- interkom: **ANO**

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: **ANO**

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: **ANO – celkem 1500 mm**

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): **NE**

Za vstupními dveřmi se nachází schody: **NE**

Schody lze překonat rampou: **NE**, zdvihací plošinou: **NE**

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: **NE**

Alternativní bezbariérový vchod NENÍ

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: **ANO – 4 podlaží**

V budově se nachází schodiště: **ANO**

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: **NE**

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: **ANO**

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm): **ANO**
- Výtah je průchozí: **ANO**
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120cm: **ANO**
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: **ANO**
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: **NE**
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): **ANO**

- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: **ANO** – ve výšce 120 – 150 cm
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: **ANO**
 - dotykový displej: **NE**
 - zrcadlo: **ANO**
 - sklopné sedátko: **ANO**
 - madlo: **ANO**
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: **ANO**
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: **ANO**
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: **NE**
 - indukční smyčka se symbolem: **NE**
 - interkom: **NE**

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: **ANO – v 1. PP 2 schody, v 1. NP 3 schody**

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: **Výtahem**

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): **NE**

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: **NE**

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): **NE**

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: **NE**

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: **NE**

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: **NE**

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO – *přístupné z chodby*

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: NE
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: ANO

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80cm: ANO

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce dle normy: ANO
- pevné madlo: ANO
- sklopné madlo: ANO
- velké umývadlo: ANO
- malé umývatko: NE
- zrcadlo: ANO
- ovladač nouzové signalizace: ANO
- přebalovací pult: NE