

Základní informace o přístupnosti Pavilon 5

Psychiatrická nemocnice v Opavě

areál Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

553 695 111

pnopava@pnopava.cz

www.pnopava.cz

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: **NE**

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): **NE**

Veřejná doprava:

V blízkosti areálu se nachází zastávka veřejné dopravy: **ANO** – *autobusová zastávka s názvem Psychiatrická léčebna*

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): **NE**

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: **NE**

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: **ANO** – 3 schody
- rampa: **ANO** – 1 rameno, délka 1,7 m, sklon 26,8 %, bez zábradlí
- zvedací plošina: **NE**

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: **NE**
- zvonek k přivolání obsluhy: **NE**
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: **NE**

- interkom: **NE**

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: **ANO**

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: **NE**

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): **NE**

Za vstupními dveřmi se nachází schody: **NE**

Schody lze překonat rampou: **NE**, zdvihací plošinou: **NE**

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: **NE**

Alternativní bezbariérový vchod NENÍ

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: **ANO – 2 podlaží**

V budově se nachází schodiště: **ANO**

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: **NE**

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: **NE**

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: **NE**

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: **NE**

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): **NE**

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: **NE**

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): **NE**

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: **NE**

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: **NE**

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: **NE**

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: **NE**